

Prezado pregoeiro,  
Saudações.

Considerando o pedido de esclarecimento, segue nossa resposta.

Pergunta do licitante:

As informações contidas na planilha para o item Projetor de Led se restringe a potência, não foi informado: Temperatura de Cor, Índice de Proteção, Vida Útil, Tipo do Led, etc... dessa forma fica o item vulnerável aos interesses do ente público dando abertura aos concorrentes colocar o Projetor que melhor lhe convier em questão financeira.

Resposta:

Considerar equipamento PROJETOR LED comercial padrão. Temperatura de Cor: Entre a faixa de 3.500K à 5.000K. Índice de Proteção: Mínimo IP65 Vida Útil: Mínimo 30.000 horas Tipo do Led: Não especificado.

Cordialmente,  
RUBEM DUARTE  
EMLUME – Empresa Municipal de Energia e Iluminação Pública  
Gerente de Iluminação Pública